

NF C 18-510

INITIALE

H1V, H2V, HC, HE + attributs

Habilitation électrique
Opérations d'ordre électrique Haute Tension - HTA



PUBLIC

Personne majeure



NB STAGIAIRES

12 stagiaires



DURÉE

2 jours



LIEU

Centre ou intra



PREREQUIS

- Être titulaire d'une formation NF C 18-510 TC N°2
- Médicalement apte.
- Compréhension, maîtrise de la langue française et des 4 opérations de calcul.



HANDICAP


Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation et éventuellement l'orientation vers un de nos partenaires.



OBJECTIFS

Être capable de :

- **Permettre** au personnel réalisant des opérations d'ordre électrique Haute Tension A (HTA) de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510 lors de l'exécution d'opérations sur ou au voisinage des ouvrages et installations électriques.
- **S'assurer** de leur aptitude à adapter ces prescriptions



FORMATEUR

Formateur(s) expérimenté(s) avec des diplômes et une expérience professionnelle en adéquation avec la formation.



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Formation théorique magistrale sur supports pédagogiques en présentiel.
- Support vidéo, diaporama, livret de formation, exposés interactifs, QCM.
- Mise en situation pratique sur installation Haute tension.
- Ressources pédagogiques : Décret N°2010-1118 du 22 septembre 2010 / Norme NF C 18-510 de janvier 2012 et amendement A2 de juin 2023 / ED6127 de l'INRS



METHODE D'ÉVALUATION

- Evaluation théorique sous forme de QCM.
- Evaluation pratique sous forme d'observation du formateur.



MOYENS TECHNIQUES

- Salles de formation avec des capacités d'accueil supérieures ou égales à 12 stagiaires, équipées de tableaux blancs, PC et vidéoprojecteurs.
- Formation pratique Local Haute Tension (cellules HT, Transformateur, équipement et matériel adaptés) et TGBT.



SANCTION

Attestation de formation avec un avis de niveau d'habilitation (AFF et AF), Cet avis fait suite à une évaluation des acquisitions théoriques et pratiques pendant la formation.

NB : Le titre d'habilitation définitif est établi et délivré par l'employeur



TARIFS

- En inter à partir de 480 € HT
- En intra : à partir de 1980 € HT / jour



RECYCLAGE

Un recyclage des connaissances théorique et pratique est obligatoire. Cette fréquence de renouvellement est établie par l'employeur. Néanmoins, la norme NF C 18-510 recommande 3 ans.

CONTENU DE LA FORMATION

PRÉSENTATION :

- Objectif global de la formation
- Généralités
- Les accidents

FORMATION THÉORIQUE HT :

- Réglementation et obligation en matière de consignation HTA
- Rappels des fondamentaux
 - Définition et explication des différents phénomènes électriques liés à la Haute Tension
 - Les domaines de tension
 - Les distances de sécurité
- Que faire en cas d'accident (rappels)
 - P.A.S
- Les moyens de protection
 - Les dispositifs de sécurité de l'installation électrique
 - Les équipements de protection individuelle
 - Les équipements de protection collective
 - Le balisage des zones à risques
- La consignation et la déconsignation électriques
 - Les différentes opérations
 - Principes d'un dispositif des interverrouillages et asservissement mécanique
- Rappels concernant Les procédures administratives

MODULES PRATIQUES ÉVALUATIONS HT :

- Savoirs et savoir-faire conformes à la NFC 18-510.
- Chapitres D.2.16, D.2.18, D.2.19, D.2.20, D.2.21 pour la partie HT
- Évaluations pratiques.

—• Merci !

PILOCAP! FORMATION

Notre actualité

formation-pilocap.fr

